

의안번호	제 1 호
심의기간	2020.4.23.~4.27

2020년 제4차 익산시 공공디자인위원회 심의결과

신청기관 (신청부서)	한국농어촌공사 익산지사			
심의안건	두동편백마을 만들기사업(주민복지관)			
심의결과	원안의결	조건부의결	재검토의결	반려
		○		
	<p>[조건사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 입면계획 시 적벽돌과 징크로 정리하여 입면의 분절 최소화 - 차량동선과 보행자동선(보도블럭)을 구분하여 확보 - 노약자를 위해 출입구의 차양을 좀 더 길게 조성하여 편의공간 확보 <p>[권고사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 채광창에 우천 시 피해를 예방할 수 있는 처마 설치 권장 <p>※ "조건부의결"이란 상정 원안에 일부조건을 부여하여 가결한 의결로 위원회에서 제시된 주문사항에 대해서는 <u>2020.05.14.(목)까지</u> 조치계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 추후 공공디자인관련 변경사항이 있거나 사용승인 신청 시에는 공공디자인심의 부서와 협의하여주시기 바랍니다.</p>			

2020년 4월 29일

익산시 공공디자인위원회

의안번호	제 2 호
심의기간	2020.4.23.~4.27

2020년 제4차 익산시 공공디자인위원회 심의결과

신청기관 (신청부서)	익산시(일자리정책과)			
심의안건	매일시장 주차환경개선사업			
심의결과	원안의결	조건부의결	재검토의결	반려
		○		
	<p>[조건사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 익산시 공영주차장 가이드라인을 따를 것 - 13번 주차라인은 주차할 수 없는 공간으로 재배치 필요 <p>[권고사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장애인/경로우대 주차구역의 배치 시 주차편의성을 고려할 것 - 진입로의 시인성을 높일 수 있는 바닥면 사인디자인과 벽면의 인포그래픽 안내판 설치 권장 - 전기차 충전소 마련 권장 <p>※ "조건부의결"이란 상정 원안에 일부조건을 부여하여 가결한 의결로 위원회에서 제시된 주문사항에 대해서는 <u>2020.05.14.(목)까지</u> 조치계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 추후 공공디자인관련 변경사항이 있거나 사용승인 신청 시에는 공공디자인심의 부서와 협의하여주시기 바랍니다.</p>			

2020년 4월 29일

익산시 공공디자인위원회

의안번호	제 3 호
심의기간	2020.4.23.~4.27

2020년 제4차 익산시 공공디자인위원회 심의결과

신청기관 (신청부서)	익산시(도로과)			
심의안건	신동육교 엘리베이터 설치공사			
심의결과	원안의결	조건부의결	재검토의결	반려
		○		
	<p>[조건사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1층 지상부 출입구가 차도와 분리 될 수 있도록 가드레일을 설치하여 안전공간 확보 필요(양방향 모두 적용) - 1층 지상부 엘리베이터 출입구의 바닥계획(재료계획, 보행동선, 보도폭 등) 표기 - 보도방향으로 돌출 시 시야 미확보로 인한 사고 위험이 있으므로 안전패턴 등을 설치하여 시인성을 높일 것 - 엘리베이터 출입구에 캐노피 및 조명 설치 고려 <p>※ "조건부의결"이란 상정 원안에 일부조건을 부여하여 가결한 의결로 위원회에서 제시된 주문사항에 대해서는 <u>2020.05.14.(목)까지</u> 조치계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 추후 공공디자인관련 변경사항이 있거나 사용승인 신청 시에는 공공디자인심의 부서와 협의하여주시기 바랍니다.</p>			

2020년 4월 29일

익산시 공공디자인위원회

의안번호	제 4 호
심의기간	2020.4.23.~4.27

2020년 제4차 익산시 공공디자인위원회 심의결과

신청기관 (신청부서)	익산시(도로과)			
심의안건	중앙육교 엘리베이터 설치공사			
심의결과	원안의결	조건부의결	재검토의결	반려
		○		
	<p>[조건사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1층 지상부 출입구가 차도와 분리 될 수 있도록 가드레일을 설치하여 안전공간 확보 필요(양방향 모두 적용) - 1층 지상부 엘리베이터 출입구의 바닥계획(재료계획, 보행동선, 보도폭 등) 표기 - 보도방향으로 돌출 시 시야 미확보로 인한 사고 위험이 있으므로 안전패턴 등을 설치하여 시인성을 높일 것 - 엘리베이터 출입구에 캐노피 및 조명 설치 고려 <p>※ "조건부의결"이란 상정 원안에 일부조건을 부여하여 가결한 의결로 위원회에서 제시된 주문사항에 대해서는 <u>2020.05.14.(목)까지</u> 조치계획서를 제출하여 주시기 바랍니다.</p> <p>※ 추후 공공디자인관련 변경사항이 있거나 사용승인 신청 시에는 공공디자인심의 부서와 협의하여주시기 바랍니다.</p>			

2020년 4월 29일

익산시 공공디자인위원회