



전북특별자치도보건환경연구원



수신 익산시장(환경정책과장)

(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 환경정책과-1927(2024. 2. 27.)호와 관련입니다.
2. 본 연구원에 의뢰한 검체의 분석결과는 다음과 같습니다.
 - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨 공공처리시설 방류수 1건
 - 나. 시험항목: BOD 등 6개 항목
 - 다. 접수일자: 2024. 3. 4.(접수번호: 324)
 - 라. 분석결과

(단위: mg

/L)

검체명	항목	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	COD
2024-2-1		2.3	26.7	6.4	29.039	0.018	31.0

끝.

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관

이소희

산업폐기물과 전결 2024. 3. 15.

장

정현라

협조자

시행 산업폐기물과-857

(2024. 3. 15.)

접수 환경정책과-3164

(2024. 3. 15.)

우 55928

전북특별자치도 임실군 임실을 호국로 1601

/ <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5277

팩스번호 063-290-5278

/ asdc20@korea.kr

/ 비공개

새로운 전북 특별한 기회, 전북특별자치도