수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	익산시청 녹색환경과			접수일자	2017년 05월 02일
시 료 명	먹는물 공동시설	접수번호	H10500005	채수일자	2017년 05월 02일
채수장소	관한약수				
채수방법	지참시료(본인)	검사목적	자체 정기검사	의뢰근거	

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.일반세균	100CFU/mL이하	0
02.총대장균군	불검출/100mL	불검출
03.분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
04.암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
05.질산성질소	10mg/L이하	2.4
06.과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	1.5
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2017년 05월 11일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

수 질 검 사 성 적 서

1.시료내용

의 뢰 인	익산시청 녹색환경과			접수일자	2017년 05월 02일
시 료 명	먹는물 공동시설	접수번호	H10500006	채수일자	2017년 05월 02일
채수장소	냉정약수				
채수방법	지참시료(본인)	검사목적	자체 정기검사	의뢰근거	

2.수질검사 결과

검 사 항 목	기 준	결 과
01.일반세균	100CFU/mL이하	0
02.총대장균군	불검출/100mL	불검출
03.분원성대장균군	불검출/100mL	불검출
04.암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
05.질산성질소	10mg/L이하	1.9
06.과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	1.6
- 이하없음 -		

판 정	적 합
수질기준초과항목	

※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2017년 05월 11일

전북대학교 물환경연구센터장

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443

[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]