# 수 질 검 사 성 적 서

## 1.시료내용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 의 뢰 인 | 익산시청 환경정책과 | | | 접수일자 | 2020년 03월 25일 |
| 시 료 명 | 먹는물 공동시설 | 접수번호 | K10300440 | 채수일자 | 2020년 03월 25일 |
| 채수장소 | 냉정약수터 | | | | |
| 채수방법 | 지참시료(본인) | 검사목적 | 자체 정기검사 | 의뢰근거 | |

## 2.수질검사 결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 01.일반세균 | 100CFU/mL이하 | 5 |
| 02.총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 03.분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 04.암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 05.질산성질소 | 10mg/L이하 | 1.8 |
| 06.과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | 1.3 |
| - 이하없음 - | | |

| 판 정 | 적 합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | |

※ 1 ug/L =0.001 mg/L
※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2020년 04월 01일

**전북대학교 물환경연구센터장**

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443
[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]

# 수 질 검 사 성 적 서

## 1.시료내용

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 의 뢰 인 | 익산시청 환경정책과 | | | 접수일자 | 2020년 03월 25일 |
| 시 료 명 | 먹는물 공동시설 | 접수번호 | K10300441 | 채수일자 | 2020년 03월 25일 |
| 채수장소 | 관한약수터 | | | | |
| 채수방법 | 지참시료(본인) | 검사목적 | 자체 정기검사 | 의뢰근거 | |

## 2.수질검사 결과

| 검 사 항 목 | 기 준 | 결 과 |
|---|---|---|
| 01.일반세균 | 100CFU/mL이하 | 1 |
| 02.총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 03.분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 |
| 04.암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 불검출 |
| 05.질산성질소 | 10mg/L이하 | 1.8 |
| 06.과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 | 2.0 |
| - 이하없음 - | | |

| 판 정 | 적 합 |
|---|---|
| 수질기준초과항목 | |

※ 1 ug/L =0.001 mg/L
※ 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험 의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장등에도 표시할 수 없습니다.

2020년 04월 01일

**전북대학교 물환경연구센터장**

전주시 덕진구 반룡로 109 전북테크노파크 테크노빌A동 113호 전화:063-271-2442 팩스:063-271-2443
[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]