



전라북도보건환경연구원

수신 익산시장(환경정책과장)

(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 환경정책과-17428(2023. 10. 31.)호와 관련입니다.
2. 본 연구원에 의뢰한 검체의 분석결과는 다음과 같습니다.
 - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨 공공처리시설 방류수 1건
 - 나. 시험항목: BOD 등 6개 항목
 - 다. 접수일자: 2023. 11. 7.(접수번호: 2356)
 - 라. 분석결과

(단위: mg

/L)

검체명	항목	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	COD
2023-10-2		0.7	15.3	0.9	28.320	0.016	13.4

끝.

전라북도보건환경연구원장



주무관

오민지

산업폐기물과 전결 2023. 11. 8.

장

정현라

협조자

시행 산업폐기물과-4980

(2023. 11. 8.)

접수 환경정책과-17936

(2023. 11. 8.)

우 55928 전라북도 임실군 임실읍 호국로 1601, 보건환경연구원 산업폐기물과 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5217

팩스번호 063-290-5278

/ omj1020@korea.kr

/ 비공개