



전라북도보건환경연구원



수신 전라북도지사(새만금수질개선과장)
(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 새만금수질개선과-2912(2023. 6. 1.)호와 관련입니다.
2. 우리 연구원에 의뢰한 검체의 분석 결과는 다음과 같습니다.
 - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨 공공처리시설 방류수 2건
 - 나. 시 험 항 목: BOD 등 6개 항목
 - 다. 접 수 일 자: 2023. 6. 2.(접수번호: 산업폐기물과-2386)
 - 라. 분 석 결 과

(단위: mg/L)

검체명	항목	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수 (개/ml)	판 정
	기준(이하)	30	55	30	60	8	3,000	
0531-1		1.4	24.7	2.4	11.416	0.044	0	방류수 수질기준 이하

끝.

전라북도보건환경연구원장



주무관 강기화
장 정현라
산업폐기물과 전결 2023. 6. 7.

협조자

시행 산업폐기물과-2437 (2023. 6. 7.) 접수 새만금수질개선과-3008 (2023. 6. 7.)

우 54968 전북 임실군 임실을 호국로, 1601 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5271 팩스번호 063-290-5278 / hwanny1017@korea.kr / 비공개(5)

"하나된 스포츠! 즐거운 어울림!" 2023 전북 아태 마스터스대회(23.5.12-20.), www.apmg2023.kr