

함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전북

「새로운 변화의 시작! 전북특별자치도」



전라북도보건환경연구원



수신 전라북도지사(새만금수질개선과장)

(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 새만금수질개선과-1508(2023. 3. 16.)호와 관련입니다.
2. 우리 연구원에 의뢰한 검체의 분석 결과는 다음과 같습니다.
 - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨 공공처리시설 방류수 1건
 - 나. 시험항목: BOD 등 6개 항목
 - 다. 접수일자: 2023. 3. 17.(접수번호: 산업폐기물과-1053)
 - 라. 분석결과

(단위: mg/L)

검체명	항목	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수 (개/ml)	판정
	기준(이하)	30	55	30	60	8	3,000	
0316-1		0.9	24.8	1.9	12.442	0.042	17	방류수 수질기준 이하

끝.

전라북도보건환경연구원장



주무관 강기화 산업폐기물과 전결 2023. 3. 27.
장 정현라

협조자

시행 산업폐기물과-1190 (2023. 3. 27.) 접수 새만금수질개선과-1667 (2023. 3. 27.)

우 54968 전북 임실군 임실읍 호국로, 1601 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5271 팩스번호 063-290-5278 / hwanny1017@korea.kr / 비공개(5)

"하나된 스포츠! 즐거운 어울림!" 2023 전북 아태 마스터스대회(23.5.12-20.), www.apmg2023.kr