

함께 혁신, 함께 성공, 새로운 전북



전라북도보건환경연구원



수신 전라북도지사(새만금수질개선과장)
(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 새만금수질개선과-5549(2022. 11. 22.)호 및 5570(2022. 11. 23.)호와 관련입니다.
2. 우리 연구원에 의뢰한 검체의 분석결과는 다음과 같습니다.
 - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨공공처리시설 방류수 2건
 - 나. 시험 항목: BOD 등 7개 항목
 - 다. 접수 일자: 2022. 11. 22. ~ 11. 23.(접수번호: 산업폐기물과-5228, 5234)
 - 라. 분석 결과

(단위: mg/L)

검체명	항목	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수 (개/ml)	판정
	기준(이하)	30	50	55	30	60	8	3,000	
1121-2		1.8	19.2	21.3	1.1	9.657	0.032	0	방류수 수질기준 이하

끝.

전라북도보건환경연구원장



주무관

강기화

산업폐기물
과장

전결 2022. 11.
29.
진수영

협조자

시행 산업폐기물과-5343

(2022. 11. 29.)

접수 새만금수질개선과-5678 (2022. 11. 30.)

우 54968 전북 임실군 임실읍 호국로, 1601

/ <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5271

팩스번호 063-290-5278

/ hwanny1017@korea.kr

/ 비공개(5)

대한민국 안전대전환을 위한 『2022 집중안전점검』 (22.8.17 ~ 10.14.)