



## 전라북도보건환경연구원



수신 익산시장(환경정책과장)

(경유)

제목 방류수 시험성적서

1. 환경정책과-2768(2022. 2. 24.)호와 관련입니다.
2. 우리 연구원에 의뢰한 검체의 분석결과는 다음과 같습니다.
  - 가. 검체 및 수량: 가축분뇨 공공처리시설 방류수 1건
  - 나. 시험항목: BOD 등 6개 항목
  - 다. 접수일자: 2022. 2. 28.(접수번호: 288)
  - 라. 분석결과

(단위: mg/L)

| 항목<br>검체명 | BOD | COD  | SS  | T-N   | T-P   | TOC  |
|-----------|-----|------|-----|-------|-------|------|
| 2022-2-1  | 2.3 | 28.7 | 1.2 | 9.741 | 0.194 | 21.2 |

끝.

전라북도보건환경연구원장



주무관

오승호

산업폐기물과 전결 2022. 3. 3.

장

진수영

협조자

시행 산업폐기물과-826

(2022. 3. 3.)

접수 환경정책과-3411

(2022. 3. 4.)

우 55928 전라북도 임실군 임실읍 호국로 1601, 성가리 55번지

/ <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5275

팩스번호 063-290-5278

/ [osh0376@korea.kr](mailto:osh0376@korea.kr)

/ 비공개(5)